

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Свердловской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Верхняя Пышма,
ГО Среднеуральск
624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма; ул. Феофанова, 1
тел.(34368) 3-86-33 факс. (34368) 3-86-33

Предписание № 3/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

"Детский сад № 29"

Заведующему МАДОУ "Детский сад № 29",

Швецовой Ларисе Игоревне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск – начальника ОНДиПР ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области Бугреева А.И. № 3 от «13» января 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «26» января 2021 по «27» января 2021 проведена плановая выездная проверка начальником ОНДиПР ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области Бугреевым Александром Ивановичем, старшим инспектором ОНДиПР ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Мамедовой Валерией Юрьевной.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

объектов защиты, территории и зданий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 29", расположенного по адресу: 624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей, 4
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МАДОУ "Детский сад № 29"
Швецова Л.И.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении указывается только выполнением
-------	--	--	--	---

1.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны (серверная).	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ); Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 12. Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	30.07.2021	
2.	Не соблюдены лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по: - наличию системы обеспечения	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ)² ФЗ-№184 «О техническом регулировании» ч.1 ст.46; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, СНиП 2.08.02-85 п. 3.21 Двери пожароопасных и технических помещений (электрощитовых, кладовых для хранения стораемых материалов, вентиляционных камер и др.) должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6ч. СНиП 21-01-97 п. 5.14 табл. 2, п. 7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. СП 2.13130.2012 п. 5.4.20, СП 4.13130.2013 п. 6.1.37	30.07.2021	

	пожарной безопасности; - обеспечению безопасности людей при возникновении пожара; - организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты. Двери помещений (серверная) не выполнены с требуемым пределом огнестойкости.			
3.	Не соблюдены собственниками имущества, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке, назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по: - наличию системы обеспечения пожарной безопасности; - обеспечению безопасности людей при возникновении пожара; - защите зданий, сооружений, помещений и	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) ФЗ-№184 «О техническом регулировании» ч.1 ст.46; Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) НПБ 110-03. п.п. 3, 4; табл. 1, табл. 3 Тип автоматической установки тушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики определяется организацией-проектировщиком в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых зданий и помещений с учетом требований действующих нормативно-технических документов. СП 5.13130-2009, прил. А, табл. А1, табл. А3	30.07.2021	

оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией; - организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты. Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией (серверная, служебное помещение)			
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ОНДиПР ГО Верхняя Пышма, ГО
Среднеуральск УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Свердловской области А.И. Бугреев

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"27" января 2021 г. М.Л.П. *

(подпись)

"27" января 2021 г. М.Л.П. *



Старший инспектор ОНДиПР ГО Верхняя Пышма, ГО
Среднеуральск УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Свердловской области В.Ю. Мамедова
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Предписание для исполнения получил:

Мамедов заведующий А.М. Мамедов
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)
"27" января 2021 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефоны доверия:

Департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России (495) 216-99-99
ГУ МЧС России по Свердловской области (343)262-99-99

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 487335726471474211034024297916462361476713766751

Владелец Швецова Лариса Игоревна

Действителен с 11.08.2023 по 10.08.2024